



Rio Mais Saneamento - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.RIO.CQ.0002

Rev.00

Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021

Responsável Técnico: Felipe Siqueira Baida

CRQ RJ: 33021539

Físico - Químico

Bacteriológico

Cloro Residual Livre

Turbidez

Cor

pH

Coliformes Totais

Escherichia Coli

0,2 a 5,0 mg/L

VMP = 5,0 uT

VMP = 15 uH

6,0 a 9,0 Sorensen

Ausência em 100 mL

Ausência em 100 mL

Referência
Outubro/2023

Município

Nº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio DetectadoNº Amostras Exigidas
Nº Amostras Realizadas
Valor Médio Detectado

OPERAÇÃO CAPITAL

Outubro

Rio de Janeiro AP05

338

381

1,24

338

381

2,02

338

381

1,20

338

381

6,41

338

381

381

338

381

381

338

381

381

REGIÃO METROPOLITANA

Outubro

Itaguaí

69

71

1,53

69

71

1,89

69

71

1,37

69

71

6,46

69

71

71

69

71

71

69

71

71

Outubro

Paracambi

22

23

1,71

22

23

1,80

22

23

1,35

22

23

6,21

22

23

23

23

22

23

23

23

23

Outubro

Rio Claro

35

35

1,31

35

35

1,46

35

35

1,43

35

35

7,05

35

35

34

35

35

35

35

35

35

Outubro

Piraí

57

59

1,62

57

59

1,84

57

59

2,16

57

59

7,32

57

59

59

57

59

59

57

59

59

Outubro

Pinheiral

26

27

1,15

26

27

0,90

26

27

0,26

26

27

7,67

26

27

27

26

27

27

26

27

27

Outubro

Seropédica

80

82

1,89

80

82

1,66

80

82

1,18

80

82

6,56

80

82

82

80

82

82

80

82

82

Outubro

Vassouras

65

72

1,38

65

72

0,99

65

72

0,45

65

72

7,40

65

72

72

65

72

72

65

72

72

REGIÃO SERRA LAGOS

Outubro

Trajano de Moraes

10

10

2,23

10

10

0,73

10

10

0,00

10

10

7,32

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Outubro

Bom Jardim

34

34

1,63

34

34

1,07

34

34

0,09

34

34

7,51

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Outubro

Carmo

55

57

1,10

55

57

1,16

55

57

0,82

55

57

7,31

55

57

57

55

57

57

55

57

57

Outubro

Sumidouro

10

12

1,90

10

12

1,66

10

12

1,17

10

12

7,38

10

12

12

10

12

12

10

12

12

Outubro

Rio das Ostras

124

131

1,71

124

131

1,46

124

131

0,97

124

131

7,41

124

131

131

124

131

131

124

131

131

Outubro

Macuco

10

13

1,42

10

13

0,92

10

13

0,00

10

13

7,50

10

13

13

10

13

13

10

13

13

REGIÃO NORTE FLUMINENSE

Outubro

São Fidélis