



Rio Mais Saneamento - Estado do Rio de Janeiro

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.RIO.CQ.0002

Rev.00

Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021

Responsável Técnico: Felipe Siqueira Baida

CRQ RJ: 33021539

Físico - Químico

Bacteriológico

Cloro Residual Livre

Turbidez

Cor

pH

Coliformes Totais

Escherichia Coli

0,2 a 5,0 mg/L

VMP = 5,0 uT

VMP = 15 uH

6,0 a 9,0 Sorensen

Ausência em 100 mL

Ausência em 100 mL

Nº Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Valor Médio Detectado

Nº Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Valor Médio Detectado

Nº Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Valor Médio Detectado

Nº Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Valor Médio Detectado

Nº Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras Conformes

Nº Amostras Exigidas

Nº Amostras Realizadas

Nº Amostras Conformes

Referência
Janeiro/2026

Município

OPERAÇÃO CAPITAL

Janeiro	Rio de Janeiro AP05	133	133	1,07	133	133	3,12	133	133	8,24	133	133	6,89	133	133	133	133	133	133
---------	---------------------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

REGIÃO METROPOLITANA

Janeiro	Itaguaí	122	122	1,21	122	122	1,76	122	122	6,61	122	122	7,09	122	122	122	122	122	122
Janeiro	Paracambi	45	50	1,29	45	50	1,62	45	50	5,40	45	50	7,15	45	50	50	45	50	50
Janeiro	Rio Claro	35	35	1,35	35	35	1,20	35	35	4,57	35	35	7,20	35	35	35	35	35	35
Janeiro	Piraí	47	48	1,14	47	48	1,34	47	48	4,71	47	48	7,17	47	48	48	47	48	48
Janeiro	Pinheiral	27	27	1,21	27	27	1,36	27	27	5,15	27	27	6,91	27	27	27	27	27	27
Janeiro	Seropédica	71	71	1,17	71	71	2,06	71	71	6,05	71	71	7,01	71	71	71	71	71	71
Janeiro	Vassouras	56	56	1,27	56	56	0,75	56	56	1,59	56	56	7,04	56	56	56	56	56	56

REGIÃO SERRA LAGOS

Janeiro	Trajano de Moraes	10	10	0,74	10	10	2,00	10	10	3,10	10	10	7,51	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Bom Jardim	27	27	1,09	27	27	1,31	27	27	3,93	27	27	6,95	27	27	27	27	27	27
Janeiro	Carmo	44	44	1,13	44	44	1,01	44	44	1,98	44	44	7,75	44	44	44	44	44	44
Janeiro	Sumidouro	5	5	1,70	5	5	1,39	5	5	8,60	5	5	7,93	5	5	5	5	5	5
Janeiro	Rio das Ostras	127	130	1,21	127	130	1,19	127	130	4,95	127	130	7,30	127	130	130	127	130	130
Janeiro	Macuco	10	10	0,76	10	10	0,89	10	10	0,90	10	10	7,51	10	10	10	10	10	10

REGIÃO NORTE FLUMINENSE

Janeiro	São Fidélis	36	36	0,91	36	36	1,06	36	36	1,53	36	36	7,65	36	36	36	36	36	36
Janeiro	Carapebus	10	10	0,86	10	10	0,80	10	10	8,20	10	10	7,15	10	10	10	10	10	10
Janeiro	Natividade	18	18	0,70	18	18	1,17	18	18	1,78	18	18	7,55	18	18	18	18	18	18
Janeiro	São José de Ubá	5	7	0,80	5	7	0,84	5	7	0,76	5	7	7,48	5	7	7	5	7	7

Parâmetros:

Fluoreto - Produto químico adicionado à água para auxiliar na prevenção de cáries.**Cloro** - Produto químico adicionado à água para desinfecção e eliminação de bactérias.**Turbidez** - Característica que mede o grau de transparência da água.**Cor** - Característica que mede o grau de coloração natural da água.**Coliformes Totais** - Indicador de integridade do sistema de distribuição**pH** - Indicador do grau de neutralidade, acidez e alcalinidade da água.**E. Coli** - Indicador de contaminação fecal.

Legenda:

VMP = Valor Máximo Permitido.**mg/L** = miligramas por litro.**uT** = Unidade de Turbidez.**uH** = Unidade Hazen.

Qualidade da água para consumo humano:

Os parâmetros encontram-se adequados à Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.

Observações:

Dispensada a análise de fluoreto no sistema de distribuição (reservatório e rede), conforme Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021