F.CORP.RIO.CQ.0055	Rev.00	Controle de Qualidade da Água Distribuída

Referência Agosto/2026	Município	Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021														
		Responsável Técnico: Felipe Siqueira Baida | CRQ RJ: 33021539														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro Residual Livre			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		VMP = 0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
ZONA OESTE (AP5)																
Agosto	Rio de Janeiro AP05	133	133	0,82	133	133	1,58	133	133	5,8	133	133	133	133	133	133
REGIONAL METROPOLITANA I																
Agosto	Itaguaí	122	122	1,17	122	122	1,20	122	122	4,45	122	122	122	122	122	122
Agosto	Paracambi	45	45	1,02	45	45	1,40	45	45	7,13	45	45	45	45	45	45
Agosto	Seropédica	71	71	1,12	71	71	1,54	71	71	6,25	71	71	71	71	71	71
REGIONAL METROPOLITANA II																
Agosto	Rio Claro	35	35	1,50	35	35	0,83	35	35	2,51	35	35	35	35	35	35
Agosto	Piraí	47	47	1,24	47	47	1,07	47	47	4,70	47	47	47	47	47	47
Agosto	Pinheiral	27	27	1,16	27	27	0,92	27	27	3,41	27	27	27	27	27	27
Agosto	Vassouras	56	56	1,47	56	56	0,88	56	56	2,93	56	56	56	56	56	56
REGIONAL SERRA																
Agosto	Trajano de Moraes	10	10	0,89	10	10	0,66	10	10	0,50	10	10	10	10	10	10
Agosto	Bom Jardim	27	27	0,99	27	27	0,88	27	27	2,59	27	27	27	27	27	27
Agosto	Carmo	44	44	1,15	44	44	1,37	44	44	2,75	44	44	44	44	44	44
Agosto	Macuco	10	10	1,25	10	10	0,44	10	10	0,50	10	10	10	10	10	10
Agosto	Sumidouro	5	5	0,80	5	5	1,61	5	5	2,40	5	5	5	5	5	5
REGIONAL RIO DAS OSTRAS																
Agosto	Rio das Ostras	127	129	1,53	127	129	1,03	127	129	1,45	127	129	129	127	129	129
REGIONAL NORTE FLUMINENSE																
Agosto	São Fidélis	36	36	0,97	36	36	0,50	36	36	0,25	36	36	36	36	36	36
Agosto	Carapebus	10	10	1,24	10	10	0,81	10	10	1,00	10	10	10	10	10	10
Agosto	Natividade	18	18	0,89	18	18	0,57	18	18	0,45	18	18	18	18	18	18
Agosto	São José de Ubá	5	6	0,94	5	6	0,40	5	6	0,67	5	6	6	5	6	6

Parâmetros:

Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição
pH - Indicador do grau de neutralidade, acidez e basicidade da água.
***E. Coli* -** Indicador de contaminação fecal.

Legenda:

VMP = Valor Máximo Permitido;
mg/L = miligramas por litro;
uT = Unidade de Turbidez;
uH = Unidade Hazen.

Qualidade da água para consumo humano:

Os parâmetros encontram-se adequados à Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.

Observações:

Dispensada a análise de pH e fluoreto no sistema de distribuição (reservatório e rede), conforme Portaria GM/MS N° 888, de 4 de Maio de 2021 e Portaria GM/MS N° 2472 de 28 de setembro de 2021.